

Łódź, dn. 04.05.2015r.

ZPKWŁ.271.2.2015

Zamawiający:

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
tel. 42 640-65-61
fax. 42 657-82-82
e-mail: przetargi@parkilodzkie.pl
www.parkilodzkie.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.05.2015r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Termomodernizacja budynku siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatu** (sygn. post. ZPKWŁ.271.2.2015)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

Pytanie nr 1:

Jaki ma być podział okien z pozycji 22,23,24 (jednodzielne, dwudzielne, rozwierane, uchylno-rozwierane) oraz kolor?

Pytanie nr 2:

Drzwi balkonowe z pozycji 25 przedmiaru mają być rozwierane czy uchylno-rozwierane? W jakim kolorze?

Pytanie nr 3:

Jaki kolor drzwi z pozycji 26 przedmiaru?

Pytanie nr 4:

Drzwi EI30 z pozycji 27 przedmiaru pełne czy przeszklone, aluminiowe, drewniane czy stalowe? Jakie wymiary?

Pytanie nr 5:

Jakie wymiary drzwi z pozycji 29 przedmiaru?

Pytanie nr 6:

Z jakiego materiału mają być wykonane progi z pozycji 34 przedmiaru oraz jakie wymiary?

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie podziału, wymiarów systemowych kabin WC z pozycji 71 przedmiaru, ewentualnie załączenie schematu.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie dodatkowych informacji dot. montażu wymiennika ciepła wraz z pompą obiegową oraz włącznikiem czasowym (Producent, rodzaj wymiennika), pozycja 72 przedmiaru.

Pytanie nr 9:

Czy jest możliwość wizji lokalnej? Jeśli tak to w jakim terminie?

Odpowiedź zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Podział okien PCW i sposób otwierania wykonać identycznie jak w oknach istniejących, drewnianych. Kolor biały obustronnie

Pytanie nr 2:

Drzwi balkonowe rozwierane, kolor biały obustronnie

Pytanie nr 3:

Kolor biały

Pytanie nr 4:

Drzwi stalowe pełne, kolor jasny popiel, biały lub szary, wymiary przed zamówieniem należy pobrać z natury

Pytanie nr 5:

Drzwi tzw. 90' (szerokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 90 cm), wymiary przed zamówieniem należy pobrać z natury

Pytanie nr 6:

Progi z pozycji 34 należą do drzwi z pozycji 29, dostarczane jako komplet z drzwiami. Pozycja zawiera także naprawę ewentualnie uszkodzonych podłóg przy montażu drzwi

Pytanie nr 7:

Schemat został załączony w "SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT" na stronie 11

Pytanie nr 8:

Pozycja 72 obejmuje montaż w kotłowni wymiennika ciepła z zasobnikiem 100l. ciepłej wody, z pompą obiegową, nastawnikiem czasowym i pozostałym niezbędnym osprzętem do włączenia do istniejącego kotła na paliwo płynne i instalacji C.O., oraz rozruch instalacji. Dodatkowe informacje:

- pojemność 100l (-0/+20);*
- z jedną węzownicą spiralną oraz anodą magnezową;*
- dodatkowa grzałka elektryczna (od 1,0 do 3kW) na 240V z wtyczką oraz sterowaniem w kołnierzu;*
- izolacja pianką poliuretanową*

Pytanie nr 9:

Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, tel. kontaktowy: 601-259-834

Dyrektor

Hieronim Andrzejewski